

MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

melyet kiállítottunk a VICTRIX Pro 35, 55, 80, 100 és 120 típusjelű (gyári jelölés VICTRIX Pro 35, 55, 80, 100 és 120 II), gázüzemű, zárt égésterű, kondenzációs, fűtő készülékhez és a hozzá alkalmazható égési levegő bevezető / égéstermék elvezető rendszereihez.

Az Immergas S.p.A. kijelenti, hogy ezen gázkészülékek megfelelnek az előírt EU Közösségi szabványoknak: A 2009/142/EK Gázkészülékekre vonatkozó irányelv, az EMC 2004/108 EK az Elektromágneses összeférhetőségre vonatkozó irányelv, a 92/42/EK a folyékony vagy gáznemű tüzelőanyaggal működő új melegvíz kazánok hatásfok-követelményeinek irányelve és a 2006/95/EK Alacsony feszültségű berendezések irányelve értelmében.

CE tanúsítvány száma: 51CO4401/ED

Tanúsító szervezet: IMQ S.p.A.
Tanúsító szervezet azonosító száma: 0051

Gyártó: IMMERGAS S.p.A
Via Cisa Ligure 95
42041 Brescello RE

Gyári képviselő: IMMERGAS Hungária Kft.
Rádió u. 1/b.
H-2310 Szigetszentmiklós

CE tanúsítvány dátuma: 2013.10.05.
CE tanúsítvány érvényessége: Visszavonásig

Égéstermék elvezető/
égési levegő bevezető rendszer: Gázkészülék Direktívának megfelelően a készülékkel együtt tanúsított és gyári tartozékként forgalomba hozott ALU/PPs vagy PPs/PPs rendszer mesterséges égéstermék elvezetéshez, cső a csőben (80/125 mm) rendszerben. Vagy légtérterheléses PPs (80 mm) égéstermék elvezetéssel.

Tanúsított rendszer típusok: B23, B33, B53, C13, C33, C63,

Rendszer termékjelölése: T120 - H1 - O - W - 2 - O10 - I - E - L1
(EN14471:2005 szerint)

Termékre vonatkozó teljesítmény adatok:

	Victrix Pro 35		Victrix Pro 55		Victrix Pro 80		Victrix Pro 100		Victrix Pro 120	
Névleges teljesítmény [kW]	34,0	3,4	49,9	5,0	73,0	7,2	90,0	9,0	111,0	11,0
Hatásfok [%]	107,0		106,8		106,6		107,0		106,7	

Szigetszentmiklós, 2014. 01. 07.



IMMERGAS HUNGÁRIA KFT
2310 Szigetszentmiklós, Rádió u. 1/B
A.s.z.:13249872-2-13 Bank: 10201006 50237209
Tel: +36 24 525 800, Fax: +36 24 525 801

Kardos Géza
Műszaki Igazgató