

MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

melyet kiállítottunk az ZEUS Superior 28 - 32 kW (gyári jelölés: ZEUS Superior 28 - 32 kW) típusjelű, gázüzemű, zárt égésterű, beépített tárolós kombi készülékhez és a hozzá alkalmazható égési levegő bevezető / égéstermék elvezető rendszereihez.

Az Immergas S.p.A. kijelenti, hogy ezen gázkészülékek megfelelnek az előírt EU Közösségi szabványoknak: A 90/396/EK „Gázberendezések” irányelv, a 89/336/EK EMC irányelv, a 92/42/EK a folyékony vagy gáznemű tüzelőanyaggal működő új melegvíz kazánok hatásfok-követelményeinek irányelve és a 73/23/EK Alacsony feszültségű irányelv értelmében.

CE tanúsítvány száma: 0694BO0142

Tanúsító szervezet: KIWA Italia S.p.a.
Tanúsító szervezet azonosító száma: 0694

Gyártó: IMMERGAS S.p.A
Via Cisa Ligure 95
42041 Brescello RE

Gyári képviselő: IMMERGAS Hungária Kft.
Rádió u. 1/b.
H-2310 Szigetszentmiklós

CE tanúsítvány dátuma: 2007.09.28.
CE tanúsítvány érvényessége: Visszavonásig

Égéstermék elvezető/
égési levegő bevezető rendszer: Gázkészülék Direktívának megfelelően a készülékkel együtt tanúsított és gyári tartozékként forgalomba hozott ALU/ALU, rendszer mesterséges égéstermék elvezetéshez, cső a csőben (60/100 mm) rendszerben, szétválasztott (80/80mm) rendszerben, vagy légtérterheléses PPs (80 mm) égéstermék elvezetéssel.

Tanúsított rendszer típusok: B22, B32, C12, C32, C42, C52, C82

Rendszer termékjelölés: T200 - P1 - W - Vm - L13100 - O70
(EN1856-1:2009 szerint) T200 - P1 - W - V2 - L99150 - O70

Termékre vonatkozó teljesítmény adatok:

	Zeus Superior 28 kW		Zeus Superior 32 kW	
	Névleges teljesítmény [kW]	28,0	11,8	31,7
Hatásfok [%]	93,9		94,3	

Szigetszentmiklós, 2012. 01. 24.



IMMERGAS HUNGÁRIA KFT
2310 Szigetszentmiklós, Rádió u. 1/B
A.s.:13249872-2-13 Bank: 10201006 50237209
Tel: +36 24 525 800, Fax: +36 24 525 801

Kardos Géza
Műszaki Igazgató